



FIRE & GAS DETECTION
TECHNOLOGIES INC.



Fire & Gas Detection Technologies Inc.

X150V0020.02

Tłumaczenie Atest Gaz 07.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma Fire & Gas Detection Technologies Inc. deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że nasze urządzenia i systemy ochronne spełniają odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone we właściwych dyrektywach UE.

Urządzenie lub system ochronny	Detektor płomienia IR3-HD FlameSpec
Nr modelu	FLS-IR3-H2-ASX1
Nr seryjny	
Dyrektywa ATEX	2014/34/EU
Jednostka dopuszczająca	ICQC LTD 63-19, ul. Skolas, Jurmala, LV-2016 Łotwa
Numer jednostki notyfikującej	2549
Numer(y) jednostki notyfikowanej WE	ICQC19ATEX 423X
Normy referencyjne	EN 60079-0:2012/A11 :2013, EN 0079-1:2014, EN 60079-7 :2015, EN 60079-31 :2014
Oznakowanie	 II2G Ex db IIC T5 Gb II2D Ex tb IIIC T95°C Db -55°C<Ta<75°C  II2G Ex db IIC T4 Gb II2D Ex tb IIIC T105°C Db -55°C<Ta<85°C
Dyrektywa EMC	2014/30/EU
Normy referencyjne	EN50130-4 :2011 EN6100-6-4 :2007/A1 :2011

Nazwisko: Shaul Serero

Data: **18.6.2020**

Podpis