

Co pewien okres czasu (zależny od rodzaju medium, jego zanieczyszczenia oraz lokalnych warunków pracy) zawór należy częściowo zdemontować w celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji jego wewnętrznych części. Wykonanie tych czynności należy powierzyć służbom serwisowym producenta lub osobie posiadającej stosowne uprawnienia. Ponowne przekazanie zaworu do eksploatacji powinno być poprzedzone sprawdzeniem jego szczelności wg ogólnie obowiązujących zasad.

### 11. Wyposażenie podstawowe

Zawory MAG-3 sprzedawane są łącznie z przeciwkołnierzami.

W skład kompletu wchodzi:

- zawór + klucz napinający dwustronny
- dwa przeciwkołnierze + dwie uszczelki
- 8 śrub M16 z podkładkami i nakrętkami
- końcówka oczkowa kompletna (6mm<sup>2</sup>) - do zaciskania przewodu połączonego z systemem wyrównania potencjałów części przewodzących (uziemia) - wymagane w przypadku stosowania zaworu w strefie 1 lub 2 przestrzeni zagrożonych wybuchem

Średnice nominalne DN przeciwkołnierzy:

- dla zaworu **ZBK-50k** dostępne są przeciwkołnierze: DN32, DN40, DN50
- dla zaworu **ZBK-100k** dostępne są przeciwkołnierze: DN65, DN80, DN100


### 12. Wyposażenie dodatkowe - opcja (na zamówienie)

- wskaźnik położenia zamknięcia zaworu
- kolorystyka

### 13. Magazynowanie

Zawory powinny być składowane w pomieszczeniu suchym, bez wibracji w warunkach wolnych od zapylenia, oraz gazów i oparów żrących. Temperatura w pomieszczeniu nie niższa niż +5°C.

### 14. Wymiary gabarytowe (mm); Masa (kg)



(\*) kołnierze przyłączy - patrz pkt 3. **Dane techniczne**  
 (\*\*) patrz również rysunek A i B (str. 6)

**UWAGA:** w zaworach ZBK-100k (DN100) zastosowano tylko 4 otwory pod śruby połączeniowe kołnierzy

ELEKTROZAWORY R.Z. Wawrzyczek, A. Kozieł s.c.

43-418 Pogwizdów k/Cieszyzna, ul. Szkolna 3;  
 tel. (0-33) 856-85-70, 856-83-94; fax (0-33) 856-85-62  
 www.flamagaz.com e-mail: firma@flamagaz.com



# Zawór odcinający klapowy MAG-3

typ **ZBK-50k** i **ZBK-100k**

do współpracy z detektorami gazu



- Przed przystąpieniem do instalacji zaworu należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją.
- Przystąpić do prac montażowych po całkowitym zrozumieniu jej treści.
- Niniejsze zawory muszą być instalowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Spis treści

1. Charakterystyka zaworu .....	2	7. Instalacja - wymagania montażowe.....	5
1.1. Szczegółowe warunki stosowania (ATEX) .....	2	7.1. Instalacja w strefie zagrożonej wybuchem.....	7
2. Zastosowanie .....	3	8. Przygotowanie zaworu do pracy - otwieranie..	7
3. Dane techniczne .....	3	9. Zamykanie ręczne zaworu .....	7
3.1. Parametry elektryczne .....	3	10. Kontrola okresowa i konserwacja .....	7
4. Budowa i działanie .....	4	11. Wyposażenie podstawowe .....	8
5. Podłączenie elektryczne .....	5	12. Wyposażenie dodatkowe .....	8
6. Charakterystyki przepływu .....	5	13. Magazynowanie .....	8
		14. Wymiary gabarytowe .....	8


## 1. Charakterystyka zaworu

Zawór odcinający typu MAG-3 jest pełnoprzelotowym, szybkozamykającym zaworem klapowym przystosowanym do współpracy z detektorami gazu (systemami detekcji).

**Otwierany** tylko ręcznie, **zamykany** za pomocą impulsu elektrycznego (lub ręcznie- specjalnym przyciskiem). Zarówno w położeniu otwarcia jak i zamknięcia nie Wymiary gabarytowe wymaga zasilania. Zawór w pozycji roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przepływ gazu. Zamknięcie zaworu - tzn. natychmiastowe odcięcie dopływu gazu do urządzenia lub instalacji gazowej - następuje pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego z systemu wykrywającego obecność gazu w dozorowanych pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy stężenie gazu przekroczy ściśle określony próg.

### Właściwości zaworu MAG-3:

- 2/2-drogowy, klapowy, jednokierunkowy, budowy przeciwybuchowej (Ex)
- dostępny z dwoma typami wyzwalaczy elektromagnetycznych: **WEX** lub **COD-3/A**
- Informacja o zastosowanym wyzwalaczu znajduje się na nalepce umiejscowionej na osłonie zaworu MAG-3.
- posiada bardzo małe opory przepływu - porównywalne z zaworami kulowymi
- niewielki ciężar (masa) wyrobu
- przystosowany jest do montażu na zewnątrz obiektów (patrz pkt 7.)
- wyposażony w czujnik (wskaźnik) położenia zamknięcia zaworu - opcja dostępna na zamówienie (patrz pkt 3.)
- spełnia wymagania normy **PN-EN 161:2011+A3:2013** oraz wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE: **2009/142/WE** (gazowa); **2014/35/UE** (niskonapięciowa); **2014/30/UE** (komp. elektromagnetyczna)
- spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywie **2014/34/UE (ATEX)** dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Zawór MAG-3 został zaprojektowany tak, aby mógł funkcjonować zgodnie ze swymi parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać wysoki poziom zabezpieczenia przeciwybuchowego w przestrzeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo sporadycznego wystąpienia atmosfery wybuchowej. Zastosowany rodzaj ochrony przed zapłonem (wybuchem) typu **bezpieczeństwo konstrukcyjne "c"** pozwala na stosowanie go w strefach 1 lub 2 przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów, par lub mgieł palnych zaliczonych do klasy wybuchowości IIB, klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4, pod warunkiem, że zapewnione zostaną **szczególne warunki stosowania**, opisane w punkcie 1.1. Zawór spełnia wymagania norm PN-EN 13463-1:2010 oraz PN-EN 13463-5:2012. Oznakowanie zaworu wg Dyrektywy ATEX:  II 2G c IIB T4

### 1.1. Szczególne warunki stosowania (ATEX)

- Stosować wyłącznie do medium: gaz ziemny, propan-butan
- Jeżeli zawór jest montowany w strefie zagrożonej wybuchem, korpus zaworu powinien być dołączony do systemu wyrównania potencjałów części przewodzących w strefie (uziemiaenia) - patrz pkt 7.1.

**A) Zawór z wyzwalaczem elektromagnetycznym WEX** (informuje o tym nalepka na osłonie zaworu MAG-3)

Dla zakresu temperatur otoczenia:  $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$

Czas trwania jednego impulsu wyzwalającego lub suma czasów trwania impulsów w grupie	$t_{\text{pul}} \leq 1\text{ s}$	Czas przerwy pomiędzy impulsami lub grupami	$t_p \geq 30\text{ s}$
--	----------------------------------	---	------------------------

Dla zakresu temperatur otoczenia:  $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 50^{\circ}\text{C}$

Czas trwania jednego impulsu wyzwalającego lub suma czasów trwania impulsów w grupie	$t_{\text{pul}} \leq 3\text{ s}$	Czas przerwy pomiędzy impulsami lub grupami	$t_p \geq 60\text{ s}$
--	----------------------------------	---	------------------------

Wyzwalacz WEX może być sterowany z modułów typu MD...Z.... produkcji GAZEX

**B) Zawór z wyzwalaczem elektromagnetycznym COD-3/A** (informuje o tym nalepka na osłonie zaworu MAG-3)

Zakres temperatur otoczenia:  $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 50^{\circ}\text{C}$ .

Wyzwalacz COD-3/A może być zasilany **wyłącznie** przez moduł typu MD...Z.... produkcji GAZEX.

## 2. Zastosowanie

- w **Systemach zabezpieczających instalacje gazowe** instalowanych w: kotłowniach gazowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach gospodarki komunalnej (budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp. - **jako element wykonawczy**, pewnie i skutecznie odcinający dopływ gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecności w dozorowanych przez **System** pomieszczeniach
- w instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia gazu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

- śruby połączenia kołnierzewego dokręcać na krzyż
- maksymalny moment dokręcania śrub kołnierzewych

	DN	50	65	80	100
Moment obrotowy [Nm]		50	50	50	80

- montaż zakończyć próbą szczelności instalacji gazowej łącznie z zaworem **MAG-3**. Należy ją przeprowadzić za pomocą **sprężonego powietrza** lub gazu obojętnego. Ciśnienie nie może przekraczać wartości **P<sub>s</sub> = 6,5 bar**. Kategorie zabrania się wykorzystania do przeprowadzenia tej próby tlenu (np. z butli). **Istnieje wielkie niebezpieczeństwo zainicjowania wybuchu (tlen+smar w zaworze)**.
- zawór zabezpieczyć przed silnym zakurzeniem i przed zalaniem wodą (zarówno przed, w trakcie, jak i po montażu)
- zapewnić właściwą temperaturę pracy zaworu
- w czasie eksploatacji zawór nie może być narażony na działanie sił dylatacyjnych i dynamicznych
- **podłączenie elektryczne - patrz pkt 5.**

### 7.1. Instalacja zaworu w strefie zagrożonej wybuchem - wymagania dodatkowe

- korpus zaworu powinien być dołączony do systemu wyrównania potencjałów części przewodzących (uziemiaenia) Może to być wykonane na jeden ze sposobów:
  - a) przy użyciu przewodu o przekroju co najmniej 4 mm<sup>2</sup>, przyłączonego do przeznaczonego do tego celu zacisku uziemiającego (12) na korpusie zaworu
  - b) przez trwałe połączenie mechaniczne (zapewniające też pewny i trwały kontakt elektryczny) korpusu zaworu z zewnętrznym elementem konstrukcyjnym, połączonym elektrycznie w sposób pewny i trwały z takim systemem wyrównania potencjałów

## 8. Przygotowanie zaworu do pracy - otwieranie

**Uwaga!** Zawór dostarczany jest w stanie zamkniętym.

- sprawdzić, czy zawór jest zamknięty - znacznik na sworzniu napinającym powinien znajdować się w położeniu prostopadłym do strzałki kierunku przepływu gazu
- nałożyć właściwym końcem klucz na trzpień napinający:
  - "strzałka" na końcu klucza wskazuje **"Z"** (patrz rys. A)
  - w "oczku" na końcu klucza znajduje się **"Z"** (patrz rys. B)
- otworzyć zawór wykonując kluczem ruch obrotowy zgodnie z kierunkiem strzałki "Ú" i napisem "OTWIERANIE" (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), do momentu zaryglowania napędu w pozycji "O" przez wewnętrzną zapadkę
- **zdjąć klucz z trzpienia napinającego**  
Klucz należy przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym, dostępnym dla uprawnionych osób.
- zawór jest gotowy do pracy - znacznik na sworzniu napinającym powinien znajdować się w położeniu równoległym do strzałki kierunku przepływu gazu

### Uwaga!

1. Klucza **nie wolno** pozostawiać na trzpieniu napinającym - może on tam się znajdować tylko w czasie otwierania zaworu.  
**Pozostawienie klucza na trzpieniu napinającym grozi kalectwem osobom, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zaworu w czasie, gdy otrzyma on sygnał do zamknięcia.**
2. W żadnym wypadku nie wolno podejmować próby siłowego, ręcznego ruchu kluczem napinającym (nie związane z otwieraniem zaworu) - poza skrajne położenia "O" i "Z".  
Grozi to uszkodzeniem mechanizmu ryglującego-spustowego i powoduje utratę praw gwarancyjnych.

## 9. Zamykanie ręczne zaworu

Konstrukcja zaworu przewiduje również możliwość ręcznego zamykania, bez konieczności generowania elektrycznego impulsu zamykającego przez system wykrywania gazu.

W tym celu należy:

- nacisnąć przycisk (2) **"ZAMYKANIE RĘCZNE"** znajdujący się na osłonie

**Uwaga!** Zaworu nie można zamykać ręcznie za pomocą klucza napinającego - patrz pkt 8.2

## 10. Kontrola okresowa i konserwacja

Klapowy zawór odcinający MAG jest urządzeniem nie wymagającym podejmowania innych czynności obsługowych poza ruchowymi. Nie wymaga również ingerencji w wewnętrzne mechanizmy - osłona została zaplombowana. Należy jedynie dbać o okresowe usuwanie nagromadzonego kurzu, przynajmniej podczas przeprowadzania okresowych kontroli poprawności działania.

Kontrola poprawności działania zaworu polega na przeprowadzaniu dwóch prób zamknięcia zaworu:

- sygnałem wygenerowanym przez System (detektor, moduł sterujący). Sposób przeprowadzenia tej próby podany jest w Instrukcji Obsługi Systemu Zabezpieczającego przez producenta tego systemu.
- oraz ręcznie za pomocą przycisku na zaworze


Po ponownym otwarciu zaworu wg procedury opisanej w pkt 8 można uznać, że zawór MAG działa prawidłowo i jest przygotowany do pracy.

Wymagana częstotliwość przeprowadzania kontroli:


- po pierwszym miesiącu eksploatacji
- następnie co około 3 miesiące, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy

- zawór można montować:
  - na zewnątrz budynków - w skrzynce przyłączeniowej zabezpieczającej przed wpływem czynników atmosferycznych
  - Uwaga! Zawór nie jest wodoszczelny!!!**
  - Należy go zainstalować w takiej skrzynce i w taki sposób, aby był bezwzględnie zabezpieczony przed kapaniem wody w czasie deszczu i opadów śniegu.**
  - wewnątrz budynków
- montaż musi być prowadzony profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
- instalować za kurkiem głównym, przed lub za gazomierzem
- montować do instalacji gazowej zgodnie ze strzałką przepływu gazu na zaworze
- pozycja zabudowy zaworu - dowolna
- bezpośredni kontakt zaworu z murami, ścianami, podłożem, itp. jest niedopuszczalny; należy zachować minimalny odstęp - około 1 cm
- miejsce zabudowy zaworu powinno być tak dobrane, aby zapewniony był dostęp potrzebny do jego bieżącej obsługi (dla osób upoważnionych do tego)
- trzeba zwrócić uwagę na to, aby po zainstalowaniu zaworu pozostało wokół niego wystarczająco dużo miejsca (**pole manewrowe**) na swobodne operowanie dotychczasowym kluczem - w pełnym zakresie jego obrotu związanego z otwieraniem zaworu
- Uwaga!**  
Zawór dostarczany jest z kluczem napinającym, umożliwiającym (w zależności od potrzeby) otwieranie zaworu z dwóch stron. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza adaptację zaworu do instalacji - zwłaszcza już istniejących. Należy jednak pamiętać, że wymagane pole manewrowe w każdym z tych przypadków jest inne - patrz rysunek A i B.

Rys. A



Rys. B



wymiary w [mm]	Rys. A			Rys. B		
	P1	P2	Rm	P1	P2	Rm
<b>ZBK-50k</b>	~105	~150	~197	~65	~72	~197
<b>ZBK-100k</b>	~190	~255	~317	~107	~122	~317

- zapewnić właściwą sztywność instalacji w miejscu montowania zaworu (zawór grupy 1)  
Można to uzyskać przez użycie w pobliżu zaworu sztywnych podpór tak, by nie był on narażony na naprężenia zginające i skręcające wywierane przez układ rurociągów instalacji (np. z powodu braku współosiowości rurociągów na wlocie i wylocie zaworu).
- zapewnić zabudowę gwarantującą eliminowanie drgań
- żadna część zaworu nie może być używana w charakterze "dźwigni" ułatwiającej montaż
- w instalacji gazowej przed zaworem zaleca się zastosować filtr chroniący skutecznie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, którego maksymalny rozmiar otworów nie powinien przekraczać 0,2 mm
- wymagane jest przedmuchiwanie instalacji sprężonym powietrzem bezpośrednio przed każdym montażem zaworu
- w czasie montażu zaworów do instalacji:**
  - zwrócić szczególną uwagę na zachowanie czystości wewnętrznej instalacji
  - dokładnie oczyścić rury z nagarów, opiłków, produktów korozji itp.
  - zapewnić montaż bez naprężeń
  - chronić przed mechanicznym uszkodzeniem powierzchni boczne kołnierze
  - nie dopuszcza się wykonywanie napraw kołnierzy przez spawanie
  - przeciwnożerze pozostawić przykręcone do zaworu jedynie na czas ich punktowego spawania do rur (pozycjonującego zawór). **Spawanie zasadnicze przeciwnożerze przeprowadzić bez zaworu** (po jego zdemontowaniu).
  - przed końcowym montażem zaworu sprawdzić ponownie czystość jego wnętrza
  - zapewnić prawidłowe osadzenie uszczelki

- w strefach 1 lub 2 przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów, par lub mgieł palnych zaliczonych do klasy wybuchowości IIB, klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4, pod warunkiem, że zapewnione zostaną "**Szczególne warunki stosowania**" - patrz pkt 1.1.
- ze względu na możliwość ręcznego otwierania i zamykania zawór może być dodatkowo wykorzystany jako ręczny kurek odcinający. **Nie może** jednak pełnić funkcji **kurka głównego** instalacji gazowej.
- łącznie z systemem detekcji gazu, zawór może pełnić funkcję blokady trwałej urządzeń spalających paliwa gazowe, które są przeznaczone do użytkowania we wnętrzach budynków i pomieszczeniach użytkowych. Blokada ta zapobiega niebezpiecznemu nagromadzeniu się nie spalonego gazu w takich wnętrzach i pomieszczeniach

### 3. Dane techniczne

klasa zaworu.....	A
grupa.....	1
rodzaj ochrony przed wybuchem (zapłonem).....	bezpieczeństwo konstrukcyjne "c"
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX.....	II 2G c IIB T4
średnica nominalna zaworu.....	DN50                      zawór typu ZBK-50k DN100                     zawór typu ZBK-100k
średnica nominalna przeciwnożerzy.....	DN32, DN40, DN50    dla zaworu ZBK-50k DN65, DN80, DN100   dla zaworu ZBK-100k
medium.....	paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan)
maksymalne ciśnienie pracy.....	$P_{max} = 5 \text{ bar}$
bezpieczne ciśnienie statyczne .....	$P_s = 6,5 \text{ bar}$ ( <b>Wykorzystuje się je przy przeprowadzaniu prób szczelności instalacji - zawór przy tym ciśnieniu nie może pracować</b> )
przepływ .....	patrz pkt 6 - <b>Charakterystyki przepływu</b>
otwieranie zaworu.....	tylko ręczne
zamykanie zaworu.....	impulsem elektrycznym lub ręcznie
temperatura otoczenia i medium.....	$-30^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$ (dla Ex - patrz pkt 1.1.)
czas zamknięcia.....	<1s
przyłącze rurowe kołnierzowe.....	kołnierze stanowią integralną część zaworu i są odpowiednie dla połączeń z kołnierzami [PN16, 01, B] zgodnymi z PN-EN 1092-1 - zachowują z nimi zgodność wymiarów połączeniowych *
material korpusu.....	stop aluminium
elementy wewnętrzne.....	stop aluminium, mosiądz, stal nierdzewna lub ocynkowana
material uszczelnień.....	kauczuk nitylowy NBR
pozycja zabudowy.....	dowolna
stopień ochrony (wg PN-EN 60529).....	IP4X (dla zaworu)

#### 3.1. Parametry elektryczne


Wyzwalacz elektromagnetyczny (Ex)	typ WEx	typ COD-3/A
rodzaj budowy przeciwybuchowej.....	wzmocniona "e"	wzmocniona "e"
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX.....	II 2G Ex eb IIC T5 Gb	II 2G Ex eb IIC T4 Gb
prąd znamionowy - <b>impulsowy</b> .....	6A	6A
znamionowe napięcie $U_{N_{pul}}$ - <b>impulsowe</b> .....	12V DC	12÷16V DC
maksymalne napięcia zasilania $U_{m_{pul}}$ - <b>impuls</b> .....	24V	
minimalny czas trwania impulsu (potrzebny do zamknięcia zaworu).....	0,2s	0,2s
zakres temperatur otoczenia .....	$-30^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +50^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}$ patrz pkt 1.1.A.	$-30^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +50^{\circ}\text{C}$ patrz pkt 1.1.B
czas trwania impulsu lub suma czasów trwania impulsów w grupie.....	$t_{pul} \leq 1s/3s$ - patrz pkt 1.1.A	patrz pkt 1.1.B
czas przerwy pomiędzy impulsami lub grupami impulsów .....	$t_p \geq 30s/60s$ - patrz pkt 1.1.A	patrz pkt 1.1.B
stopień ochrony (wg PN-EN 60529) .....	IP66	IP66/67
rodzaj pracy.....	S3 przerywana (czasy jak wyżej)	
przyłącze elektryczne.....	zawór posiada wyprowadzony na zewnątrz przewód przyłączeniowy biały (2x1,5mm <sup>2</sup> , dł. ~2m)	
<b>Wskaźnik położenia zamknięcia zaworu (Ex) - opcja</b>	wyłącznik krańcowy BARTEK typ: 07-2511-5330/01 osłona ognioszczelna "d"	
budowy przeciwybuchowej.....	II 2G Ex d IIC T6 Gb	
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX.....	zestępek przełączający (1NO+1NC) - migowy	
element przyłączający .....	AC-15, DC-13	
kategoria użytkowania.....		
znamionowe napięcie łączeniowe / prąd łączeniowy.....	AC-15: 1A / 250V DC-13: 0,15A / 250V, 0,03A/230V (dla obciążenia indukcyjnego L/R=3μs i Ta=40°C)	
trwałość mechaniczna.....	> 2 x 10 <sup>6</sup> cykli	
przyłącze elektryczne.....	wyłącznik krańcowy posiada wyprowadzony na zewnątrz przewód przyłączeniowy czarny (3x0,75mm <sup>2</sup> , dł. ~3m) (pozostałe dane - patrz pkt . <b>Podłączenie elektryczne</b> )	
klasa bezpieczeństwa.....	II	

## 4. Budowa i działanie


Elementem dociskowym zawieradła (5) do gniazda zaworu (6) jest sprężyna dociskowa (7) (skrętno-śrubowa) osadzona na trzpieniu napinającym (3). Zawór można otworzyć tylko ręcznie, za pomocą specjalnego klucza (4) nasadzanego na trzpień napinający. Wykonuje się nim około ćwierć obrotu w kierunku otwierania zaworu (kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara), do momentu zablokowania zawieradła w pozycji otwarcia "O" przez mechanizm ryglująco-spuستowy (9). W skład mechanizmu ryglująco-spuستowego wchodzi między innymi dźwignia spustu (9) i zaczep (11). W czasie otwierania zaworu dodatkowemu napięciu ulega sprężyna dociskowa (7).

**Po otwarciu zaworu klucz napinający należy bezwzględnie zdjąć z trzpienia.** Zamknięcie zaworu (pod wpływem sprężyny dociskowej) następuje w chwili zwolnienia przez dźwignię spustu (11) mechanizmu spustowego. Ma to miejsce w przypadku podania impulsu napięciowego na wyzwalacz elektromagnetyczny (8), bądź naciśnięcia przycisku (2) "ZAMYKANIE RĘCZNE" zaworu.

Korpus zaworu posiada możliwość przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów części przewodzących (uziemia) - bardzo ważne w strefie zagrożonej wybuchem. Zacisk uziemiający (12) znajduje się na kolnierzu.



### Widok zaworu bez osłony



## 5. Podłączenie elektryczne, sterowanie zaworu (wymagania):

### Wyzwalacz elektromagnetyczny (Ex):

- typ COD-3/A zasilanie wyzwalacza może być realizowane wyłącznie przez moduł typu MD...Z... produkcji GAZEX
- typ WEX parametry źródła zasilającego (impulsów sterujących) podane są w punkcie 3.1 oraz 1.1.. Wyzwalacz WEX może być również sterowany z modułów typu MD...Z... produkcji GAZEX.


- wyzwalacze posiadają dwużyłowy ( $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ), nieodłączalny, **biały** przewód przyłączeniowy (1) o długości około 1,5m, wyprowadzony na zewnątrz zaworu poprzez gumową tulejkę przepustową (przelotkę) znajdującą się w osłonie.

**UWAGA - ważne!** Całość połączenia cewki wyzwalacza z przewodem przyłączeniowym usytuowana jest w komorze nakładki dławika kablowego wypełnionej zalewą poliuretanową.  
**Jest to połączenie nierozbieralne.**


- końce żył przewodu są odizolowane i zakończone końcówkami rurkowymi
- przewód przyłączeniowy wyzwalacza powinien być:
  - układany (w szczególności podczas instalacji zaworu) w temperaturze otoczenia nie niższej niż  $-5^\circ\text{C}$
  - niezależnie mocowany na całej długości na zewnątrz zaworu
  - chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i innymi spodziewanymi narażeniami
- połączenie elektryczne zaworu z modulem sterującym zaleca się wykonać jednorodnym przewodem dwużyłowym, poprzez dodatkową, odpowiednio dobraną, szczelną puszkę zaciskową o stopniu ochrony IP54 lub wyższym. Jeżeli połączenie znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem należy zastosować puszkę zaciskową budowy przeciwybuchowej (Ex)
- przekrój żył przewodu zależy od długości połączenia zaworu z modulem sterującym (centrałką) - patrz dane w **Instrukcji obsługi** zastosowanego modułu sterującego. Przekrój przewodu i jego dopuszczalną długość można też obliczyć zakładając jako dopuszczalny 10% spadek napięcia na przewodzie (liczony od napięcia znamionowego 12 V).
- polaryzacja żył w przewodzie jest **obojętna**
- nie wolno podawać napięcia na wyzwalacz elektromagnetyczny, jeżeli jest on zdemontowany z zaworu

### Wskaźnik położenia zamknięcia zaworu (Ex) - Opcja dostępna na zamówienie

- wyłącznik krańcowy posiada 3-żyłowy ( $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ ), nieodłączalny, **czarny** przewód przyłączeniowy o długości około 3m, wyprowadzony na zewnątrz zaworu poprzez gumową tulejkę przepustową (przelotkę) znajdującą się w osłonie (dane techniczne łącznika - patrz pkt.3.1.)
- element przyłączający stanowi migowy zestaw przelotczy (1N0+1NC)



## 6. Charakterystyki przepływu



## 7. Instalacja - wymagania montażowe

- zawór może instalować osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i wymagane w tym zakresie uprawnienia
- przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
  - odczytać dane z tabliczki znamionowej zaworu i cewki oraz sprawdzić, czy odpowiadają one parametrom wymaganym w miejscu instalacji (wielkości ciśnienia, napięcia, nominalnej średnicy, itp.)
  - uwzględnić nadwyżkę ciśnienia, która może się pojawić na wlocie zaworu, w przypadku uszkodzenia elementów znajdujących się przed zaworem