

## INTROL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniższy tekst jest tłumaczeniem Deklaracji Zgodności Producenta Watts Industries Italia s.r.l. Frazione Gardolo,  
Via Vienna, 3-38121 Trento – Italy



### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

N°GA012/A rew.01

**Watts Industries Italia s.r.l. frazione Gardolo, Via Vienna, 3 - 38121 Trento – Italy**

### DEKLARUJE, ŻE PRODUKT:

**"Normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny do gazu" serii**

**"MSVO/6B – MSV/6B"**

Produkowany przez Watts Industries Italia s.r.l. oddział via Brenno 21 - 20853 Biassono (MB) -Włochy spełnia istotne wymagania poniższych dyrektyw:

- **Dyrektywa 2009/142/CE (dawniej 90/396/CEE)**, dla urządzeń gazowych;
- **Dyrektywa 2014/68/UE (PED)**, dotycząca urządzeń pod ciśnieniem;
- **Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)**, dotycząca wszystkich komponentów odpowiednich do instalacji w strefach niebezpiecznych;
- **Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)**, dotycząca ograniczenia stosowania określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych;
- **Dyrektywy 2014/35/UE (LVD) i 2014/30/UE (EMC)**, dotyczące niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej;

Normalnie otwarte zawory elektromagnetyczne do gazu MSVO/6B – MSV/6B są certyfikowane jako urządzenia ciśnieniowe zaliczone do IV kategorii (Załącznik II, sekcja 2 Dyrektywy 2014/68/EU) według procedury modułu DI Jednostki Notyfikowanej „C.S.I.” nr 0497 – certyfikat nr PED/0497/155.

Według **dyrektywy 2014/34/UE** urządzenia sklasyfikowane jako sprzęt zaliczony do grupy II, kategoria 3G – 3D, a następnie odpowiednie do zainstalowania w poniższych strefach (norma UNI EN 1127-1, dodatek B):

- Strefa 2 z uwagi na obecność mieszanek wybuchowych gaz/powietrze, para/powietrze, mgła/powietrze;
- Strefa 22 z uwagi na obecność pyłów;

Ten produkt jest wykonany według następujących zharmonizowanych norm:

- **UNI EN 161** dotycząca zaworów automatycznych.

Inne zastosowane normy (tylko na rynek włoski):

- Artykuł nr 6 "Budowa i instalacja sprzętu" Rozporządzenia Ministra z dnia 22 stycznia 2008 r., nr 37;

Dokumentacja techniczna przechowywana przez Managera Badań i Rozwoju: inż. Roberto Allavena

Osoba odpowiedzialna: inż. Fabrizio Fedrizzi

E-mail: [infowattitalia@wattswater.com](mailto:infowattitalia@wattswater.com) – Strona internetowa : [www.wattsindustries.com](http://www.wattsindustries.com)

Biassono, 19/07/2016

Podpis osoby potwierdzającej tłumaczenie w dniu 01.09.2016 r.

**Z-CA DYREKTORA  
ds. Pomiarów**

**mgr Mariusz Borkowski**

Imię i Nazwisko, stanowisko – pieczęćka i podpis

Legal Representative  
*[Signature]*

**INTROL**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112  
tel. +48 32 789 00 00, fax +48 32 789 00 10  
NIP 634-24-49-485

pieczęćka firmowa